

Bilans powietrza wentylacyjnego												
Nr	Kondygnacja	Nazwa	Pow. [m²]	Wys. [m]	Kubatura [m³]	Ilość osób	Rodzaj wentylacji	Nawiew		Wywiew		Układ went.
								n	m³/h	n	m³/h	
M.0.01	0.00	Komunikacja	41,99	2,85	119,7	~	M	1,0	120	1,0	120	CW1A
M.0.02	0.00	Szatnia	6,34	2,85	18,1	~	M	2,0	36	2,0	36	CW1A
M.0.03	0.00	Pokój	12,98	2,85	37,0	1	M	1,4	50	1,4	50	CW1A
M.0.04	0.00	Łazienka	5,26	2,85	15,0	~	M	~	~	3,3	50	WC
M.0.05	0.00	Pokój	12,98	2,85	37,0	1	M	1,4	50	1,4	50	CW1A
M.0.06	0.00	Pokój	12,98	2,85	37,0	1	M	1,4	50	1,4	50	CW1A
M.0.07	0.00	Łazienka	5,26	2,85	15,0	~	M	~	~	3,3	50	WC
M.0.08	0.00	Pokój	12,98	2,85	37,0	1	M	1,4	50	1,4	50	CW1A
M.0.09	0.00	Pomieszczenie gospodarcze	7,59	2,85	21,6		M	2,3	50	~	~	CW1A / WC
M.0.10	0.00	WC	1,78	2,85	5,1	~	M	~	~	9,9	50	WC
M.0.11	0.00	Pokój	17,15	2,85	48,9	2	M	1,0	50	1,0	50	CW1A
M.0.12	0.00	Łazienka	4,41	2,85	12,6	~	M	~	~	4,0	50	WC
M.0.13	0.00	Pokój	17,15	2,85	48,9	2	M	1,0	50	1,0	50	CW1A
M.0.14	0.00	Łazienka	4,41	2,85	12,6	~	M	~	~	4,0	50	WC
M.0.15	0.00	Pokój spotkań	11,97	2,85	34,1	4	M	2,3	80	2,3	80	CW1A
M.1.16	0.00	Salon	44,47	2,85	126,7	15	M	2,4	300	2,4	300	CW1A
M.KL	0.00	Klatka schodowa	14,78	2,85	42,1	~	~	~	~	~	~	~
R.0.01	0.00	Wiatrołap	4,09	2,85	11,7	~	~	~	~	~	~	~
R.0.02	0.00	Komunikacja	53,22	2,85	151,7	~	M	1,0	152	0,9	132	CW2
R.0.03	0.00	Sala wielofunkcyjna	58,60	3,85	225,6	30	M	2,7	600	2,7	600	CW2
R.0.04	0.00	Sala wielofunkcyjna	58,50	3,85	225,2	30	M	2,7	600	2,7	600	CW2
R.0.05	0.00	Sala wielofunkcyjna	57,95	3,85	223,1	30	M	2,7	600	2,7	600	CW2
R.0.06	0.00	Pomieszczenie techniczne	17,82	3,05	54,4	G	~	~	~	~	~	~
R.0.07	0.00	Pomieszczenie techniczne	4,50	3,05	13,7	~	M	~	~	1,5	20	CW2
R.0.08	0.00	Toaleta	3,92	2,85	11,2	~	M	~	~	4,5	50	WC
R.0.09	0.00	Toaleta	3,94	2,85	11,2	~	M	~	~	4,5	50	WC
R.0.10	0.00	Łazienka	6,47	2,85	18,4	~	M	~	~	5,4	100	WC
R.0.11	0.00	Szatnia	6,31	2,85	18,0	~	M	2,0	36	2,0	36	CW2
R.0.12	0.00	Pomieszczenie obsługi	11,99	2,85	34,2	~	M	2,0	68	2,0	68	CW1A
R.KL	0.00	Klatka schodowa	19,01	2,85	54,2	~	~	~	~	~	~	~
M.1.01	3.2	Komunikacja	41,99	3,05	128,1	~	M	1,0	128	1,0	128	CW1B
M.1.02	3.2	Szatnia	6,20	3,05	18,9	~	M	2,0	38	2,0	38	CW1B

M.1.03	3.2	Pokój	12,72	3,05	38,8	1	M	1,3	50	1,3	50	CW1B
M.1.04	3.2	Łazienka	5,08	3,05	15,5	~	M	~	~	3,2	50	WC
M.1.05	3.2	Pokój	12,72	3,05	38,8	1	M	1,3	50	1,3	50	CW1B
M.1.06	3.2	Pokój	12,72	3,05	38,8	1	M	1,3	50	1,3	50	CW1B
M.1.07	3.2	Łazienka	5,08	3,05	15,5	~	M	~	~	3,2	50	WC
M.1.08	3.2	Pokój	12,72	3,05	38,8	1	M	1,3	50	1,3	50	CW1B
M.1.09	3.2	Pomieszczenie gospodarcze	12,72	3,05	38,8	~	M	1,0	40	1,0	40	CW1B / WC
M.1.11	3.2	Pokój 2-os.	9,40	3,05	28,7	2	M	1,7	50	1,7	50	CW1B
M.1.12	3.2	Łazienka	4,24	3,05	12,9	~	M	~	~	3,9	50	WC
M.1.13	3.2	Pokój 2-os.	17,15	3,05	52,3	2	M	1,0	50	1,0	50	CW1B
M.1.14	3.2	Łazienka	4,41	3,05	13,5	~	M	~	~	3,7	50	WC
M.1.15	3.2	Pokój spoktań	11,97	3,05	36,5	4	M	2,2	80	2,2	80	CW1B
M.1.16	3.2	Salon	44,47	2,85	126,7	15	M	2,4	300	2,4	300	CW1B
R.1.01	3.2	Komunikacja	22,85	2,70	61,7	~	M	1,0	62	1,0	22	CW1B
R.1.02	3.2	Pomieszczenie techniczne	2,33	2,70	6,3	~	M	~	~	3,2	20	CW1B
R.1.03	3.2	Łazienka	6,06	2,70	16,4	~	M	~	~	6,1	100	WC
R.1.04	3.2	Gabinet	10,95	2,70	29,6	2	M	1,7	50	1,7	50	CW1B
R.1.05	3.2	Pokój obsługi	15,84	2,70	42,8	~	M	2,0	86	2,0	86	CW1B
R.1.06	3.2	Pomieszczenie techniczne	4,50	2,70	12,2	~	M	~	~	1,6	20	CW1B
R.1.07	4.8	Komunikacja	18,83	3,20	60,3	~	M	1,0	60	1,0	60	CW3
R.1.08	4.8	WC	4,27	3,20	13,7	~	M	~	~	3,7	50	WC
R.1.09	4.8	Pokój socjalny	9,72	3,20	31,1	~	M	2,0	62	2,0	62	CW3
R.1.10	4.8	Buro	20,32	3,20	65,0	4	M	1,2	80	1,2	80	CW3
R.1.11	4.8	Buro	40,62	3,20	130,0	12	M	1,8	240	1,8	240	CW3
R.1.12	4.8	Biuro	18,20	3,20	58,2	2	M	1,0	58	1,0	58	CW3
R.1.13	4.8	Biuro	12,98	3,20	41,5	1	M	1,0	42	1,0	42	CW3
R.1.14	4.8	Biuro	12,54	3,20	40,1	1	M	1,0	40	1,0	40	CW3
R.1.15	4.8	Pomieszczenie techniczne	9,01	3,20	28,8	~	M	1,0	29	1,0	29	CW3

G Wentylacja grawitacyjna
M Wentylacja mechaniczna

układ CW1A
układ CW1B
układ CW2
układ CW3
Wentylacja WC

Nawiew

Wywiew

954	904
1083	1 043
1 988	1 988
611	611
~	840