

RZUT PARTERU
- INSTALACJA WODY
1:100

LEGENDA:

- HP - Hydrant Dn25
CWU - Zasobnik cwu Reflex AF750/1_C o pojemności 744dm3 + grzałka elektryczna 4,5kW
ZB1 - Zawór bezpieczeństwa typu SYR 2115 o średnicy 1" (Ø dolotu = 20mm). Nastawa wstępna 6,0bar
NB1 - Naczynie wzbiórcze Reflex DT60 o pojemności 60dm3 i ciśnieniu 10bar + przyłącze flowjet 1 1/4"
PC - Pompa cyrkulacyjna UP 20-07 N 150, Q=0,8 m³/h, p=5kPa, N=50W
ZP - Zawór pierwszeństwa instalacji ppoż. EV220B NC
EZ - Elektrozawór NC
PRS - Presostat
W - Wodomierz skrzydełkowy
ZG - Zawór grzybkowy
ZK - Zawór kulowy
ZZ - Zawór zwrotny
ZR - Zawór równoważący w cyrkulacji cwu V1810
FS - Filtrowanie
EA - Zawór antyskażeniowy typu EA
CA - Zawór antyskażeniowy typu CA
PI - Manometr
Pw - Proj. pion wodociagowy
Kc - Kurek czerpalny ze złączką do węza
16x2,2- Średnica przewodu x grubość ścianki

- Proj. Woda zimna
--- Proj. Woda ciepła
--- Proj. Cyrkulacja
--- Proj. Instalacja ppoż.

UWAGA:

- Instalację wody wykonać z rur Uponor MLC
- Instalację ppoż. wykonać ze stali czarnej ocynkowanej
- Kurki czerpalne ze złączką do węza wyposażyć w zawory antyskażeniowe typu HA. Kurek w kotłowni w zawór CA
- Miejsca przejść przez strefy pożarowe zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi posiadającymi klasę odporności ogniowej EI zgodną z klasą ścian i stropów
- Zapewnić cyrkulację wody w instalacji ppoż poprzez podłączenie końcowych odcinków inst. do misek ustępowych
- Przewody cyrkulacji zakończyć: zaworem zwrotnym, regulacyjnym oraz odcinającym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TOPOS STUDIO architektura • grafika • design TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa 792-47-59-22	TEMAT:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ: - BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RODZINNEGO DOMU POMOCY; - BUDYNKU REHABILITACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
	OBIEKT:	kat. I oraz kat. XVI, XVII			
INWESTOR: FUNDACJA OCZAMI BRATA KRS: 0000494434, NIP: 5732848117 ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa	ADRES:	ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa, dz. nr 62/4 i 65/2 ob. 394			
	RYSUNEK:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY			
RYS.: S-02	PROJEKTANT:				
	SPRAWDZIŁ:				
	RYS.:	skala:	format:	data:	faza:
		1:100	A3	XI 2019	PW
		branża:			
		SANITARNA			