

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY - INSTALACJA KLIMATYZACJI									
Nr. pom.	Nazwa	Pow. [m²]	Założona moc / m2	Moc teoretyczna	Moc chłodnicza jednostki [kW]	Ilość jednostek	rodzaj	Jenostka wewnętrzna	Jenostka zewnętrzna
R.0.03	Sala wielofunkcyjna	58,60	130	7,62	8,5	1	kasetonowy	AUYG30LRLE	AOYG30LETL
R.0.04	Sala wielofunkcyjna	58,50	130	7,61	8,5	1	kasetonowy	AUYG30LRLE	AOYG30LETL
R.0.05	Sala wielofunkcyjna	57,95	130	7,53	8,5	1	kasetonowy	AUYG30LRLE	AOYG30LETL
R.1.10	Sala konferencyjna	20,32	100	2,03	2,0	1	ścienny	ASYG07LMCA	AOYG07LMCA
R.1.11	Biuro	39,85	50	1,99	2,0	1	ścienny	ASYG07LMCA	AOYG07LMCA
R.1.12	Biuro	18,20	80	1,46	2,0	1	ścienny	ASYG07LMCA	AOYG07LMCA
R.1.13	Biuro	12,98	80	1,04	2,0	1	ścienny	ASYG07LMCA	AOYG07LMCA
R.1.14	Biuro	12,00	80	0,96	2,0	1	ścienny	ASYG07LMCA	AOYG07LMCA

L.p.	Opis	Średnica	Połączenie	Ilość
1	Przewód miedzainy	Ø15,88mm	lutowanie	98
2	Przewód miedzainy	Ø9,52mm	lutowanie	254
3	Przewód miedzainy	Ø6,35mm	lutowanie	156