

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY - INSTALACJA WODY + PPOŻ.

(POZA URZĄDZENIAMI I ARMATURĄ WIDOCZNĄ NA SCHEMACIE KOTŁOWNI)

INSTALACJA PPOŻ.

L.p.	Opis	Średnica	Połączenie	Ilość	j.m.
1	Hydrant + szafka + wyposażenie szafki	n.d.	n.d.	5	szt.
2	Zawór hydrantowy	Dn25	gwint	5	szt.
3	Elektrozawór normalnie zamknięty	Dn15	gwint	3	szt.
4	Zawór kulowy odcinający	Dn50	gwint	1	szt.
5	Zawór zwrotny	Dn50	gwint	1	szt.
6	Presostat	n.d.	n.d.	1	szt.
7	Rura stalowa ocynkowana + izolacja	Dn65	gwint	59	mb
8	Rura stalowa ocynkowana + izolacja	Dn40	gwint	38	mb
9	Rura stalowa ocynkowana + izolacja	Dn15	gwint	17	mb

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

L.p.	Opis	Średnica	Połączenie	Ilość	j.m.
1	Nawiertka na rurę fi 125 z odejściem Dn50 zintegrowana z zasuwą odcinającą	125/50	gwin	1	szt.
2	Rura fi63 PE-HD	63	lita	17	mb
3	Rura stalowa ocynkowana + izolacja	Dn50	gwint	5	mb
4	Rura ochronna PVC	160	kielich	11	mb
5	Taśma sygnalizacyjna	n.d.	n.d.	15,5	mb
6	Rura ochronna arota	110	n.d.	4	mb
7	Zawór grzybkowy	Dn50	gwint	2	szt.
8	Wodomierz skrzydełkowy	Dn25	gwint	1	szt.
9	Zawór antyskażeniowy	Dn50	gwint	1	szt.
10	Konsola wodomierzowa	n.d.	n.d.	1	szt.

INSTALACJA WODY

L.p.	Opis	Średnica	Połączenie	Ilość	j.m.
1	Zawór pierwszeństwa instalacji ppoż. EV220B NC	Dn50	gwint	1	szt.
2	Zawór kulowy odcinający	Dn50	gwint	2	szt.
3	Zawór kulowy odcinający	Dn40	gwint	1	szt.
4	Zawór kulowy odcinający	Dn32	gwint	3	szt.
5	Zawór kulowy odcinający	Dn25	gwint	7	szt.
6	Zawór kulowy odcinający	Dn20	gwint	24	szt.
7	Zawór kulowy odcinający	Dn15	gwint	6	szt.
8	Zawór równoważący w cyrkulacji cwu V1810	Dn15	gwint	4	szt.
9	Zawór zwrotny	Dn15	gwint	4	szt.
10	Automatyczny odpowietrznik	Dn15	gwint	3	szt.
11	Rura Uponor MLC + izolacja	50	zacisk	46	mb
12	Rura Uponor MLC + izolacja	40	zacisk	47	mb
13	Rura Uponor MLC + izolacja	32	zacisk	88	mb
14	Rura Uponor MLC + izolacja	25	zacisk	83	mb
15	Rura Uponor MLC + izolacja	20	zacisk	206	mb
16	Rura Uponor MLC + izolacja	15	zacisk	304	mb