

RZUT PIĘTRA
- INSTALACJA WENTYLACJI
1:100

LEGENDA:


Wd Øxxx - Wyrzutnia dachowa o średnicy Øxxx
Silent - Wentylator łazienkowy typu Silent
Ø200 - Wymiar przewodu / elementu nawiewnego/wywiewnego
100m³/h - Wydajność elementu nawiewnego / wywiewnego

→ || Proj. Kratka transferowa lub podcięcie drzwi

Proj. Nawiew - układ CW1A
Proj. Wywiew - układ CW1A
Proj. Nawiew - układ CW1B
Proj. Wywiew - układ CW1B
Proj. Nawiew - układ CW2
Proj. Wywiew - układ CW2
Proj. Nawiew - układ CW3
Proj. Wywiew - układ CW3
Proj. Wywiew - WC
Proj. Nawiew - grawitacja
Proj. Wywiew - grawitacja
Proj. Odprowadzenie spalin

UWAGA:

- Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej
- Kanały wewnątrz budynku zaizolować cieplnie i akustycznie izolacją o grubości 30mm
- Czerpnię i wyrzutnię zaizolować cieplnie izolacją o grubości 60mm
- Regulacja instalacji poprzez kratki / anemostaty wyposażone w przepustnice regulacyjne
- Miejsca przejść przez strefy pożarowe zabezpieczyć klapami ppoż.

| | | | | | | |
|--|----------------------|---|---------|---------|-------|-----------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TOPOS STUDIO architektura • grafika • design TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa 792-47-59-22 | TEMAT: | BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ: - BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RODZINNEGO DOMU POMOCY; - BUDYNKU REHABILITACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | | | |
| | OBIEKT: | kat. I oraz kat. XVI, XVII | | | | |
| INWESTOR: | ADRES: | ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa, dz. nr 62/4 i 65/2 ob. 394 | | | | |
| | RYSUNEK: | RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI | | | | |
| KRS: 0000494434, NIP: 5732848117 ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa | PROJEKTANT: | | | | | |
| | SPRAWDZIŁ: | | | | | |
|  FUNDACJA OCZAMI BRATA | RYS.: S-14 | skala: | format: | data: | faza: | branża: |
| | | 1:100 | A3 | XI 2019 | PW | SANITARNA |

2 x Czerpnia powietrza 715x318 (jedna nad drugą) zabezpieczona żaluzjami przeciwdeszczowymi oraz siatką przeciw gryzoniom i owadom - montaż w ścianie na poz. min. +2,0m.n.p.t.

Wyrzutnia powietrza Ø280 zabezpieczona żaluzjami przeciwdeszczowymi oraz siatką przeciw gryzoniom i owadom - wyprowadzona 0,4m ponad dach